

SIMBOLI	LEGENDA
	Armatura Stradale in alluminio LED 39W IP67
1300	Plafoniera monolampada LED 18W Policarbonato autoestinguente - IP66
690	Plafoniera bilampada LED 20W Policarbonato autoestinguente - IP66
E	Corpo Illuminante in emergenza alimentato da (Fotovoltaico) e da gruppo soccorritore
	Apparecchio autonomo a LED - IP65 per la segnalazione di sicurezza con autonomia 1h
	Apparecchio autonomo bifacciale da soffitto a LED - IP65 per la segnalazione di sicurezza con autonomia 1h
	Gruppo prese interbloccate (2P+T / 3P+T) - IP67
S	Presa Scuko + Presa Bipasso 2P+T 10/16A 250 Vac
	Quadro Elettrico
	Tubazione tipo "Diflex"
	Tubo rigido pesante PVC Ø20 / Ø25
	Scatola di derivazione materiale termoplastico IP55
	Interruttore bipolare 16A 250V modulare completo di contenitore a tenuta stagna - IP55
	Canalina portacavi in acciaio zincato a caldo completa di coperchio
(60x5)	Collettore equipotenziale di terra
	Capicorda a compressione 50 mmq
	Corda di Rame nuda 50mmq
	Connessione tra conduttori
	Pozzetto con dispersore di terra
	Impronta Piano Primo

ROMA
DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

ROMA METROPOLITANE
DIRETTORE TECNICO: ing. A. Sciotti
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: arch. D. Sandri



RESPONSABILE DIREZIONE PROGETTAZIONE	RESPONSABILE DI PROGETTO	RESPONSABILE AREA SPECIALISTICA
arch. M. Meloni	arch. P. Frabotta	IMPIANTI E MATERIALE ROTABILE

FESR LAZIO 2014-2020 _ POR ACCORDO DI PROGRAMMA

"MOBILITÀ SOSTENIBILE INTEGRATA" PER LA REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO

PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE FL1 VILLA BONELLI FERROVIE REGIONALI DEL LAZIO

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO IMPIANTI

Impianti Elettrici - Distribuzione, FM e Rete di Terra
Pianta Piano Terra

rev	data	descrizione	redatto	verificato RP	approvato DT
-	*FEBBRAIO 2020*	*EMISSIONE*	*F.i. K.Pellegrino/Geom. L.Trapanese*	*Arch. Paolo Frabotta*	*Ing. Andrea Sciotti*
A					
B					
C					

scala	COMMESSA	CODIFICA
1:200	PORP101	tratta: TU2 · fase: PVB · opera: PD · liv: IE · etab: 001 · argom: - · progress: · rev: