


**LEGENDA PREVENZIONE INCENDI**

 IDRANTE A MURO IN ARMADIO CON FLESSIBILE E LANCIA UNI 45  
(CONSIDERATO RAGGIO MANICHETTA ml 25.00 DI CUI ml 5.00 DI GETTO)

**ROMA**  
DIPARTIMENTO MOBILITA' E TRASPORTI

**ROMA METROPOLITANE**  
DIRETTORE TECNICO:  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. A. Sciotti  
arch. D. Sandri

**FESR**  
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale  
Sviluppo Economico e Sociale  
Programma Operativo Regionale 2014-2020



RESPONSABILE DIREZIONE PROGETTAZIONE arch. M. Meloni	RESPONSABILE DI PROGETTO arch. P. Frabotta	PROGETTISTA ANTINCENDIO geom. R. Longobardo	
<b>ROMA METROPOLITANE S.r.l.</b> Responsabile Direzione Progettazione arch. Margherita Meloni			

**FESR LAZIO 2014-2020 \_ POR ACCORDO DI PROGRAMMA**  
**"MOBILITÀ SOSTENIBILE INTEGRATA" PER LA REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO**

**PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE ANAGNINA**  
**LINEA A METROPOLITANA DI ROMA**

**PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI**  
**ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO - DPR 151/2011 art.3**  
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO: geom. Roberto Longobardo

**PARCHEGGIO MODULARE**  
Impianto idrico - antincendio - Rete idranti UNI 45

rev	data	EMISSIONE	DESCRIZIONE	redatto	verificato RP	approvato DP/DT
A	NOVEMBRE 2019			geom. M. Perri	arch. Paolo Frabotta	ing. Claudio Pasquari
B	GENNAIO 2020		REVISIONE PER CORREZIONE/INTEGRAZIONE ELABORATI	geom. M. Perri	arch. Paolo Frabotta	ing. M. Meloni / ing. A. Sciotti
C						

scala	COMMESSA	CODIFICA
1:200	PORP102	TUDPA1DDVP011A