



LEGENDA

- Indicazione vie di esodo
- Estintore a schiuma classe di Fuoco ABC da 6 Kg 144B
- Estintore a polvere classe di Fuoco ABC da 6 Kg 144B
- Px - Punto di riferimento
- Indicazione luogo sicuro
- Evidenza lunghezza percorso di esodo (MAX ML. 50,00)
- Uscita protetta con parapetonali (ex P.A. N°49, 60, 65)

NOTA: I percorsi di uscita e/o esodo, sono favoriti dalla configurazione perimetrale dell'autorimessa che sarà del tipo aperto escluse le zone controventate

**ROMA**  
DIPARTIMENTO MOBILITÀ E TRASPORTI

**ROMA METROPOLITANE**  
DIRETTORE TECNICO:  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Ing. A. Sciotti  
arch. D. Sandri

ROMA METROPOLITANE S.r.l.  
Direttore Tecnico  
Ing. Andrea Sciotti

RESPONSABILE DIREZIONE PROGETTAZIONE arch. M. Meloni	RESPONSABILE DI PROGETTO arch. P. Frabotta	PROGETTISTA ANTINCENDIO geom. R. Longobardo
---	---	--

ROMA METROPOLITANE S.r.l.  
Responsabile Direzione Progettazione  
arch. Margherita Meloni

**FESR LAZIO 2014-2020 \_ POR ACCORDO DI PROGRAMMA**  
**"MOBILITÀ SOSTENIBILE INTEGRATA" PER LA REALIZZAZIONE NODI DI SCAMBIO**  
**PARCHEGGIO PRESSO LA STAZIONE ANAGNINA**  
**LINEA A METROPOLITANA DI ROMA**

**PROGETTO DI PREVENZIONE INCENDI**  
**ISTANZA DI VALUTAZIONE PROGETTO - DPR 151/2011 art.3**  
PROFESSIONISTA ANTINCENDIO: geom. Roberto Longobardo

**PARCHEGGIO MODULARE**

Segnaletica di emergenza e vie di fuga - Pianta Piano Terra

rev	data	descrizione	redatto	verificato RP	approvato DP/DT
-	NOVEMBRE 2019	EMISSIONE	geom. M. Perri	arch. Paolo Frabotta	ing. Claudio Pasquelli
A	GENNAIO 2018	REVISIONE PER CORREZIONE/INTEGRAZIONE ELABORATI	geom. M. Perri	arch. Paolo Frabotta	arch. M. Meloni / ing. A. Sciotti
B					
C					

scala	COMMESSA	CODIFICA
1:200	PORP102	tratta fase opera liv elab argom progress rev
		TUDDPA1DDVP015A